

Zamawiający:
Gmina Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
Reprezentowana przez
Wójta Gminy Milejów

- wg rozdzielnika –
(art. 38 ustawy Pzp)
Milejów, dnia 2018-02-27

Znak Sprawy: IPR.271.5.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach projektu pt.:

„Wzmocnienie potencjału komunalnej sieci wodociągowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z pompownią II stopnia oraz doprowadzenie rozdzielczej sieci wodociągowej do Spółki wodno-ściekowej w Milejowie oraz do wodociągu gminnego w ul. Klarowskiej w miejscowości Milejów-Osada w ramach RPO WL 2014-2020”

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytań na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej ustawa lub Pzp.

- 1) *W związku z wystąpieniem rozbieżności między przedmiarem, a projektem prosimy o informacje czy instalacja c.o. ma być izolowana otuliną z wełny mineralnej w osłonie PCV czy w osłonie folii aluminiowej. Prosimy również o informacje na podstawie czego mamy przyjmować grubości izolacji, czy załączonych przedmiarów czy tabeli załączonej do projektu (pkt. 1.7. izolacja termiczna instalacji c.o.).*
- 2) *W kosztorysie budowlanym, w dziale Ogrodzenie poz. 51 "Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5m³ - z zastosowaniem pompy do betonu" obmiar wykazuje 61,89m³. Opis techniczny i kosztorys wskazuje że należy wykonać ogrodzenie panelowe (rozstaw panela ogrodzeniowego 2,5m) o łącznej długości 78mb wraz z furtką i bramą. Przyjęcie w obmiarze 61,89m³ stóp fundamentowych dla powyższego ogrodzenia jest znacząco przewymiarowana. Prosimy o weryfikację obmiaru.*

Odp. Ad. 1 i Ad. 2

Opis sposobu obliczenia ceny oferty Zamawiający określił w Rozdziale 10 SIWZ –

„...2. ... Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych.

Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. *Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia....”*

Wz. Wójta
/-/ Sławomir Czubacki
Zastępca Wójta